



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305670486

认证委托人名称及地址

新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产者名称及地址

新驰电气集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区

生产企业名称及地址

浙江长基电气科技有限公司
浙江省乐清市柳市镇新光工业区振兴路5号

产品名称和系列、型号、规格

双电源自动转换开关

SQ8P-630/3P、SQ8P-630/4P、SQ8P-800/3P、SQ8P-800/4P、SQ8P-1000/3P、SQ8P-1000/4P、
SQ8P-1250/3P、SQ8P-1250/4P、SQ8P-1600/3P、SQ8P-1600/4P; Ui: 690V; Ith: 1600A; Uimp:
6kV (主回路及控制回路); Ue: AC400V; Ie: 630A、800A、1000A、1250A、1600A; 使用
类别: AC-33iB; Icm: 67.2kA; Icw: 32kA/60ms; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极
数: 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 05 日 有效期至: 2029 年 06 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666